



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Округного(Коми-Пермского)
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Заместитель руководителя ИЛЦ

В. Д. Климова

25 марта 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.1014**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, п.Кордон, врк ул.Октябрьская, д.3
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 21.03.2019 с 13:25 до 13:35
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 21.03.2019 17:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. **Код образца (пробы):** лсги.МЭ.19.1014 СЭО 7/46

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1014 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 22.03.2019 17:26					
1	Запах при 20° С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1014 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 25.03.2019 10:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

25 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.1014

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.1014 от 25 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, п.Кордон, врк ул.Октябрьская, д.3
5. **Дополнительные сведения:** договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1014 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Округного(Коми-Пермяцкого)
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Заместитель руководителя ОИЛЦ

В. Д. Климова
25 марта 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.1015

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, с.Коса, врк ул.Карла Маркса, д.46
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 21.03.2019 с 13:45 до 13:55
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 21.03.2019 17:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. **Код образца (пробы):** лги.МБ.19.1015 СЭО 7/46

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1015 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 22.03.2019 17:27					
1	Запах при 20° С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1015 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 25.03.2019 10:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае
В.Д.Климова
25 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.1015 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.1015 от 25 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, с.Коса, врк ул.Карла Маркса, д.46
5. **Дополнительные сведения:** договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1015 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Округного(Коми-Пермяцкого)
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Заместитель руководителя ОИЛЦ

Д. Климова

25 марта 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.1013**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, п.Кордон, врк ул.Карла Маркса, д.37
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 21.03.2019 с 13:10 до 13:20
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 21.03.2019 17:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 ""Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"".
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.19.1013 СЭО 7/46

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1013 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 22.03.2019 17:26					
1	Запах при 20° С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васкина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 21.03.2019 17:40 Код образца (пробы) 1013 испытания проведены по адресу: 619000 г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 21.03.2019 17:40 дата выдачи результата 25.03.2019 10:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае
В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.1013 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.1013 от 25 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Алексеев Павел Александрович
2. **Юридический адрес:** 619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.22
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Косинский район, п.Кордон, врк ул.Карла Маркса, д.37
5. **Дополнительные сведения:** договор № КД00886-Раз от 21.03.2019
Заявление(заявка) вх. № 274-ОФ от 21.03.2019
Пробы отобраны в присутствии ИП П.А. Алексеева
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1013 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.